



Заместителю прокурору района
младшему советнику юстиции
М.М.Гридневу
Ставропольский край Петровский район
г. Светлоград, пл.50 лет Октября, д.5
директора МКОУ СОШ № 8
Е.В.Маловичко
Тел: 8(865-47) 69-1-60
Ставропольский край Петровский район
с.Благодатное ул. Петровская,1

Ответ

на представление прокуратуры №7-08-2023 от 08.06.2023 г.

«Об устранении нарушений требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности».

В МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное на заседании 14.06.2022 г. рассмотрено представление прокуратуры №7-08-2023 от 08.06.2023 г. «Об устранении нарушений требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности». Указанное представление рассмотрено в присутствии помощника прокурора О.А.Гороховой.

Для устранения нарушений требований, указанных в представлении, приняты следующие меры:

1. Для замены тарелок для первых и вторых блюд, имеющих сколы и трещины, а также деформированных сковород с явными признаками нагара и коррозии, написано ходатайство на имя начальника отдела образования администрации Петровского городского округа о выделении необходимых финансовых средств (копия ходатайства прилагается).

2. Обеспечена замена неисправных извещателей пожарных дымовых в количестве 7 штук с занесением информации о замене в журнал эксплуатации противопожарной защиты. Копия записи в журнале и акта проверки работоспособности АПС прилагаются.

3. Проведен внеплановый противопожарный инструктаж со всеми сотрудниками школы с занесением записи в журнал инструктажей. Проведена беседа о недопустимости использования электронагревательных приборов в здании школы и оставлении их включенными в электрическую сеть.

4. Обеспечить исправность и обслуживание наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории школы, не представляется возможным. Пожарный водоем, находящийся на территории школы, имеет серьезные повреждения от корней ранее близкорастущих вязов и его ремонт требует больших финансовых вложений. В 150 м от школы по ул. Кирова,51 имеется действующий пожарный гидрант, который используется для

обслуживания школы. Копии актов испытания источника на водоотдачу и проверки гидранта, расположенного на улице Кирова, 51, прилагаются.

5. За нарушение требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности вынесено дисциплинарное взыскание заместителю директора по АХЧ Бочиной Светлане Юрьевне (приказ № 175 от 14.06.2023 г.). Копия приказа прилагается.

Директор МКОУ СОШ № 8  В.Маловичко

